

REFLEX RADAR TDR-VF03

レーダー式レベルメータ

〔時間領域反射測定方式〕

RADAR TYPE LEVEL METER (Time Domain Reflectometry)



ソリューションが今、現実!!

プローブを媒体としてマイクロ波を照射、
貯槽内の粉塵・ベーパー・障害物の影響を受けずに安定検出を実現!!

REFLEX RADAR TDR-VF03 レーダー式レベルメータ


マイクロインパルス式レベル計
TDR ▶ Time Domain Reflectometry :
時間領域反射測定方式

プローブ (ワイヤーまたはロッド) を媒体として
マイクロ波を発射し、被測定物面に反射して
戻って来るまでの時間差によりレベル検出を行います。

この測定方法により
マイクロ波のロスが少なく
又、周辺環境にも影響されにくくなります。
特に小さい容器や異物が有る容器での検出や、
粉塵・ペーパー等が多いアプリケーションで
威力が発揮されます。

■特長


- 粉体・粒体・液体・スラリー等に使用出来ます。
- 被測定物の含水率や粒径、電気特性に左右されず安定検出します。
- 取付後は調整無しで測定を開始します。
- プローブ (ワイヤーまたはロッド) を媒体としてマイクロ波が発射されるので、液体では水蒸気、粉体では粉塵といったものに影響を受けにくい。







外形図

TDR-VF0301



TDR-VF0306



センサヘッド	AC (塗装色 オレンジ)
フランジ	SUS304 SUS316 SUS316L
プローブ	SUS316
絶縁物	PTFE
ウエイト	SUS316

結線図

動作原理




電磁パルスをセンサプローブに発射するとパルスはワイヤを媒体として測定物表面に向かって高速で進み、測定物面に一部のパルスが反射されセンサに戻って来ます。この伝搬時間より測定物までの距離を計算します。

ノズル高さについて

ノズル内での不要反射エコーやノイズ発生を極力抑えるために、ノズル長は短くして頂くことを推奨します。

ノズル径	50mm	80mm	100mm
最大ノズル長さ	50mm	80mm	100mm

コネクター部詳細



MTL5042端子番号

端子番号	機能	端子番号	機能
1	電流入力端子	11	電流出力 (-)
2	伝送器電源 (+V)	12	電流出力 (+)
3	共通	13	電源 (-V)
		14	電源 (+V)

標準仕様

電源電圧 (2線式)	非防爆	DC24V (18~35V)
	EExia	DC24V (18~28V)
最大測定範囲	シングルロッド プローブ	3m
	シングルケーブル プローブ	24m
出力	出力 (最大抵抗負荷750Ω)	DC4~20mA HART (最大負荷抵抗: 750Ω)
	エラー時出力	DC22mA
測定精度	液体測定	±15mm
	粉体測定	±20mm
	再現性	1mm
条 件	周囲温度	-30~+55℃ (EExia: -20~+48℃)
	フランジ部温度	-30~+90℃ オプション200℃ (EExia: -20~+48℃)
	測定物温度	-50~+600℃
	耐圧力	Max 0.4MPa
	保護構造	IP66
	測定可能比誘電率	2.3以上

■ 型式対照表


TDR-VF030

プローブ形状


1. シングルロッド φ8
6. シングルケーブル φ8

時間領域反射測定方式

設定 (エコーチェック)



測定面からの反射エコーの状況により自動的に感度を決定しますので、安定した測定が実現しています。



■ PCシステム

TDR-VF03型は、PCとのハート通信によりタンク上に行くことなく、電源供給場所にてPCで反射エコーの確認・感度設定・ゼロ/スパンの設定が可能です。

Line of business

- 回転式レベルスイッチ
- 振動式レベルスイッチ
- 振子式レベルスイッチ
- 音波式レベルスイッチ
- 静電容量式レベルスイッチ
- 静電容量式近接センサ
- 静電容量式レベルメータ
- ダイヤフラム式レベルスイッチ
- チルトスイッチ
- リーク式レベルスイッチ
- マイクロウェーブ式スイッチ
- サウンディング式レベルメータ
- フロースイッチ
- 電極式レベルスイッチ
- フロート式スイッチ
- フロート式レベルメータ
- 超音波式レベルメータ
- コンベア周辺機器
- ダストモニター
- ジルコニア酸素濃度計
- レーザー式レベルメータ
- 電波式レベルメータ
- 液体濃度・濁度計
- 超音波流量計

※ご使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
※予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。

粉・粒・液体………レベル制御機器総合メーカー

関西オートメーション株式会社

本社 〒530-0056 大阪市北区兎我野町2番14号
TEL. 06-6312-2071・FAX. 06-6314-0848
e-mail: infoj@kansai-automation.co.jp

URL <http://www.kansai-automation.co.jp>

東 京 支 店 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目29-6 TEL.03-5777-6931 FAX.03-5777-6933
名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市千種区内山3丁目31-27 TEL.052-741-2432 FAX.052-741-1588
大 阪 営 業 所 〒530-0056 大阪市北区兎我野町2番14号 TEL.06-6312-2071 FAX.06-6314-0848
九 州 営 業 所 〒802-0001 北九州市小倉北区浅野1丁目2-39 TEL.093-511-4741 FAX.093-511-4580



代理店