



# 防爆構造電気機械器具型式検定合格証

大阪市北区免状野町5番14号

申請者	<del>大阪市生野区巖谷3丁目6番38号</del> 関西オートメーション株式会社		
製造者	<del>大阪市北区免状野町5番14号</del> <del>大阪市生野区巖谷3丁目6番38号</del> 関西オートメーション株式会社		
品名	回転式レベルスイッチ		
型式の名称	FL-GM型(屋外用) 本体導線引込方式 耐圧スタッド式		
防爆構造の種類	耐圧防爆構造		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	2G4		
定格	モーター 3W 50/60Hz 200V 1rpm 連続定格 A種絶縁 マイクロスイッチ 250V 5A  (同一型式は別表のとおり)		
使用条件			
型式検定合格番号	<del>第25642号</del> 第T25642号		
有効期間	平成 3年 4月 2日から平成 6年 4月 1日まで		
	平成 6年 4月 2日から平成 9年 4月 1日まで		
	平成 9年 4月 2日から平成 12年 4月 1日まで		
	平成 12年 4月 2日から平成 15年 4月 1日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成 3年 4月 2日

記載事項変更

平成27年1月29日


労働大臣指定  
型式検定代行機関

社団法人 産業安全技術協会 会長



## 防爆構造電気機械器具型式検定合格証（続）

有 効 期 間	平成15年4月2日から平成18年4月1日まで	
	平成18年4月2日から平成21年4月1日まで	
	平成21年4月2日から平成24年4月1日まで	
	平成24年4月2日から平成27年4月1日まで	
	平成27年4月2日から平成30年4月1日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	



# 同一型式の一覧表

型式の名称	定 格	備 考
<div data-bbox="191 392 502 526" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     FL-GM (屋外用)                 </div>	モーター 100 <sup>v</sup> 115 <sup>v</sup> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">200<sup>v</sup></span> 220 <sup>v</sup> 50/60HZ 3W 1Y.P.M. 連続定格 A種絶縁 マイクロスイッチ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">250<sup>v</sup> 5A</span>	

は検定供試品を示す